



**КОНСТРУКТИВНИЙ РЯД
КОМПЛЕКСНИХ ПОВІТРЯОЧИСНИХ ПРИСТРОЇВ ВИРОБНИЦТВА ТОВ
«КОМПЛЕКСНІ ОЧИСНІ ПРИСТРОЇ»**

очищення та підготовка циклового повітря стаціонарних газотурбінних двигунів (ГТД)
газоперекачувальних агрегатів (ГПА) та енергетичних установок.

№ п/п	Тип ГПА, марка ГТД	Номінальна витрата повітря, кг/с (Потужність МВт)	Тип КВОУ (кількість фільтрів)	Примітка
1.	ПАЭС-2500М АИ-20 GT2500 GT3000 GT6000, ДТ 71П	14,6 – 30,0 (2,5 – 6,0)	ВОУ-30 (30)	
2.	ГПА-Ц-6,3 ГПА-Ц-6,3/56 ГПА-8 Д-336-2 АИ-336-10 АИ-336-2 АИ-336-2-8 МЭ 3142	36,0 – 40,0 (6,3)	ВОУ-40 (40)	
3.	ГТК-10 ГТК-10-4Б ГТК-10-4 ГТ-750-6М ГТ-750-6 ГПА-10 ГТК-10И GT10000, ДН 70 ДН 80, ДР 59	36,8 – 86,0 (10,0)	ВОУ-60 ВОУ-80 ВОУ-100 (60) (80) (100)	

4.	ГПА-16Р GT15000, GT15001, GT16000, ДЖ 59, ДГ 90	70,0 – 95,9 (16,0)	БОУ-100 (100)	
5.	ГТК-25И ГПА-25МН80 ГПА-25Р GT25000, ДН 80, ДН 80Л, ДС 90	83,7 – 117,0 (25,0)	БОУ-120 (120)	
6.	ГТЭ-110, ПГУ-170, ПГУ-325, ГТД-110	120, 0 – 400,0 (110, 0 – 325, 0)	БОУ-120 (120)	

Фільтри повітряні ФЦ-6-1,0/2 встановленні у БОУ- 100

